

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE FERNANDO PÓ DO CONELHO DE PALMELA					4º TRIMESTRE 2024		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						01 de outubro a 31 de dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)		0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	5,7	5,7	1	0%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	182	182	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,52	0,52	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	185	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	ND	ND	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	---	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	0	---	100%
Arsénio (µg/L As)	10	---	---	---	---	0	---	100%
Nitratos(mg/L NO ₃)	50	25	25	0	100%	1	1	100%
Azoto Amoniacal (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	---	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---	---	---	0	---	100%
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	0	---	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	0	---	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	0	---	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	---	---	---	0	---	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	---	100%
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	0	---	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	0	---	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	0	---	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	0	---	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	0	---	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	0	---	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	0	---	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	0	---	100%
Cloratos (mg/L Cl)	0,7	---	---	---	---	0	---	100%
Cloritos (mg/L Cl)	0,7	---	---	---	---	0	---	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	0	---	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	0	---	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	0	---	100%
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	0	---	100%
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	---	100%
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	---	---	---	---	0	---	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	---	---	---	---	0	---	100%
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	0	---	100%
Dimetenamida (µg/L)	0,1	---	---	---	---	0	---	100%
M656PH051 (µg/L)	---	---	---	---	---	0	---	100%
Pesticidas Totais (µg/L)	0,50	---	---	---	---	0	---	100%
Bentazona (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	---	100%
Clorpirifos (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	---	100%
Desetil-terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	---	100%
Diurão (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	---	100%
Imidaclopride (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	---	100%
Metalaxil (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	---	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	---	100%
Desetil-simazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	---	100%
Simazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	0	---	100%
COV	---	---	---	---	---	0	---	100%
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	0	---	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	0	---	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	---	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	0	---	1