

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM BARRA CHEIA NO CONCELHO DE PALMELA				2º TRIMESTRE 2025		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						1 de abril a 30 de junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, incluindo alterações introduzidas pelo DL 152/2017)	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	0	---	100%
Azoto Amoniacal (mg/L NH4)	0,5	---	---	---	---	0	---	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	ND	ND	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	116	116	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	---	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7	7	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	0	---	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	0	---	100%
Nitratos (mg/L NO3) 2	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	---	---	---	---	0	---	100%
Oxidabilidade (mg/L O2)	5	---	---	---	---	0	---	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	1,3	1,3	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)2	5	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)2	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B) 2	1	<0,15	<0,15	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO3) 2	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd) 2	5	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	0	---	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN) 2	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2	---	---	---	---	0	---	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	0	---	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	---	---	---	---	0	---	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F) 2	1,5	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	0	---	100%
Mercurio (µg/L Hg) 2	1	<0,2	<0,2	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	0	---	100%
Selénio (µg/L Se) 2	10	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Potássio (mg/l)	sem alteração anormal	---	---	---	---	0	---	100%
Cloritos (mg/L Cl)	0,7	---	---	---	---	0	---	100%
Cloratos (mg/L Cl)	0,7	---	---	---	---	0	---	100%
Cloretos (mg/L Cl) 2	250	28	28	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/L Na) 2	200	23	23	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO4) 2	250	40	40	0	100%	1	1	100%
Compostos Orgânicos voláteis								
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) 2	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)2	1	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno(µg/L) 2	---	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Tricloroeteno(µg/L) 2	---	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	0	---	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	---	---	---	---	0	---	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	---	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	---	---	---	---	0	---	100%
1,2 – dicloroetano (µg/L) 2	3	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100			---	---	0	---	100%
HAP								
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares Totais (µg/L):	0,1	---	---	---	---	0	---	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,01	---	---	---	---	0	---	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	---	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	---	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	---	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	---	---	---	---	0	---	100%
Pesticidas – total (µg/L) 2	0,5	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
AMPA 2		<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Glifosato 2		<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Diurão (µg/L)	0,1	---	---	---	---	0	---	100%
Metalaxil (µg/L)	0,1	---	---	---	---	0	---	100%
Metribuzina	0,1	---	---	---	---	0	---	100%
Simazina (µg/L)	0,1	---	---	---	---	0	---	100%
Desetil-simazina (µg/L)	0,1	---	---	---	---	0	---	100%
Desetil-terbutilazina (µg/L) 2	0,1	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L) 2	0,1	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L) 2	0,1	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos (µg/L)	0,1	---	---	---	---	0	---	100%
Dimetenamida-P (ug/l) 2	0,1	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
M656PH051(ug/l) 2	0,1	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride (µg/L) 2	0,1	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Radiológicos								
Dose Indicativa total (mSv/yr) 2	0,1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Alfa total (Bq/L) 2	0,1	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas:Barra Cheia								
NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Câmara Municipal do Barreiro) a consultar em www.cm-barreiro.pt/viver/aguas-e-higiene-urbana/aguas-e-saneamento/controlo-de-qualidade-da-agua/								