CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO[1] DO CONCELHO DE PALMELA	EDITAL n.º 4/2015
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).		4º TRIMESTRE 2015 01 outubro a 31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,4	0,5	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200			0		0	0	
Amónio (mg/L NH_4)	0,50	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	nd	nd	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 ºC (N/ml)	Sem alteração anormal	nd	nd	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	2500	142	142	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0			0		0	0	
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200			0		0	0	
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Nitratos[2] (mg/L NO_3)	50	10	10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO_2)	0,5			0		0	0	
Oxidabilidade (mg/L O_2)	5	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5			0		0	0	
Arsénio (µg/L As)	10			0		0	0	
Benzeno (µg/L)	1,0			0		0	0	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010			0		0	0	
Boro (mg/L B)	1,0			0		0	0	
Bromatos (µg/L BrO_3)	10			0		0	0	
Cádmio (µg/L Cd)	5,0			0		0	0	
Cálcio (mg/L Ca)	---			---	---	0	0	
Chumbo (µg/L Pb)	10			0		0	0	

Cianetos (µg/L CN)	50			0		0	0	
Cobre (mg/L Cu)	2,0			0		0	0	
Crómio (µg/L Cr)	50			0		0	0	
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0			0		0	0	
Dureza total (mg/L CaCO3)	---			---	---	0	0	
Enterococos (N/100 mL)	0			0		0	0	
Fluoretos (mg/L F)	1,5			0		0	0	
Magnésio (mg/L Mg)	---			---	---	0	0	
Mercúrio (µg/L Hg)	1			0		0	0	
Níquel (µg/L Ni)	20			0		0	0	
Selénio (µg/L Se)	10			0		0	0	
Cloretos (mg/L Cl)	250			0		0	0	
Sódio (mg/L Na)	200			0		0	0	
Sulfatos (mg/L SO_4)	250			0		0	0	
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal			---	---	0	0	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10			0		---	---	---
Tetracloroeteno(µg/L)	---			---	---	0	0	
Tricloroeteno(µg/L)	---			---	---	0	0	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	0,10			0		---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	0	0	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---			---	---	0	0	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---			---	---	0	0	
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---			---	---	0	0	
Trihalometanos - total (µg/L):	100			0		---	---	---
Clorofórmio(µg/L)	---			---	---	0	0	
Bromofórmio(µg/L)	---			---	---	0	0	
Bromodiclorometano(µg/L)	---			---	---	0	0	
Dibromoclorometano(µg/L)	---			---	---	0	0	

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: GOLFE DO MONTADO

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (CM PALMELA)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: (nome e assinatura)	**Data da publicitação:**